



Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
Калининградской области

Прокуратура
Московского района
г. Калининграда

ул. Черниговская, 43-А, г. Калининград, 236004
тел./факс: 641-833

И.о. заведующей МАДОУ
г. Калининграда детский сад № 99

Онищук В.В.

пос. Прибрежный, ул. Заводская, 18 а
ds099@edu.klgd.ru

29.03.2024

№ Прдр-20270003-95-24/-20270003

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений требований
федерального законодательства

Прокуратурой района проведена проверка об охране жизни и здоровья несовершеннолетних с привлечением специалистов отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу «Город Калининград» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области в МАДОУ дс № 99.

При проведении указанной проверки получен отчет об оценке пожарного риска в отношении объекта защиты МАДОУ дс № 99 по адресу: г. Калининград, ул. Заводская, д. 18А от 09.12.2022, выполненный ИП Мизеркевич И.А.

При проверке соответствия данных, которые учитываются в расчете по оценке пожарного риска, фактическим данным, полученным в ходе его обследования, установленных Методикой № 382, СП 505.1311500.2021, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ), выявлены следующие несоответствия:

в разделе «Исходные данные для проведения расчета по оценке пожарного риска» отсутствует сведения о ширине маршей, ширине площадок (п. 9 Правил, п.п. 4 А.1.1 Приложения А СП 505.1311500.2021);

в разделе «Приложение № 1» в расчетной схеме эвакуации (второй этаж) не верно указано направление движения (п. 2 прил. 5 Методике № 382);

расчетная область отсутствует для сценария № 1 (подп «г» п. 6 Правил).

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 43 Положения № 290 результаты по оценке пожарного риска не могут быть приняты, в связи с чем, в отношении указанного объекта защиты проведена проверка выполнения требований пожарной безопасности, установленных Федеральным законом № 123 – ФЗ, по результатам которой выявлены следующие нарушения:

1) В здании на путях эвакуации не в полном объеме (групповая ячейка «Пчелки») предусмотрено аварийное освещение, что противоречит

Прокуратура Московского района города
Калининграда

№ Прдр-20270003-95-24/-20270003

требованиям п. 4.3.12 СП 1.13130.2020, пунктам 7.6.1, 7.6.3 Свода правил СП 52.13330.2016. «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*», утвержденного приказом Минстроя России от 07.11.2016 № 777/пр); (п. 23 ППР в РФ);

2) Противопожарные двери, ведущие в помещении пищеблока, электрощитовой и прачечной не оборудованы устройством для самозакрывания (п. 14 ППР в РФ).

3) В полу на путях эвакуации допускаются перепады высот менее 0,45 м, что противоречит требованиям п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 (п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ);

4) Ширина лестничных маршей лестниц в здании, предназначенных для эвакуации людей, составляет менее 1,35 м (фактически – 1,2 м, 1 м), что противоречит требованиям п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 (п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 23 ППР в РФ);

5) Ширина эвакуационных выходов из помещений групповых ячеек в коридоры, лестничные клетки, а также непосредственно наружу (при числе эвакуирующихся более 15 человек) составляет менее 1,2 м (фактически – 0,8 м, 0,83 м), что противоречит требованиям п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 (п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 23 ППР в РФ);

6) Ширина эвакуационных выходов из здания детского сада непосредственно наружу составляет менее 1,2 м (фактически – 0,8 м), что противоречит требованиям п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 (п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 23 ППР в РФ);

7) Ширина горизонтального участка пути эвакуации в коридоре первого этажа здания, при открывании дверей в указанный коридор составляет менее 1,2 (фактически – 0,9), что противоречит требованиям п. 4.3.3 СП 1.13130.2020 (п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 23 ППР в РФ);

8) Ширина второго эвакуационного выхода из спортивного зала, при числе эвакуирующихся более 15 человек составляет менее 1,2 м (фактически – 0,8 м), что противоречит требованиям п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 (п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 23 ППР в РФ).

Согласно ст. 38 Конституции Российской Федерации детство находится под защитой государства. Пунктом 1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» установлено, что целью государственной политики в интересах детей является в том числе осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантий прав и законных интересов детей, а также восстановление их прав в случаях нарушений, на принципах ответственности юридических лиц, должностных лиц за нарушение прав и законных интересов ребенка.

Выявленные в ходе проверки нарушения создают угрозу жизни и здоровья воспитанников учреждения, нарушают требования пожарной безопасности, стали возможными ввиду ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей ответственными сотрудниками учреждения в условиях контроля со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, в течение месяца со дня внесения представления принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствовавших.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях. Копию приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц направить в прокуратуру района.
3. О времени и месте рассмотрения представления предварительно проинформировать прокуратуру района для обеспечения участия представителя прокуратуры.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме.

Прокурор района

младший советник юстиции

А.А. Майсеенко

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00D26A12D0A62C4C94E9D5C9106C02DB22
Владелец **Майсеенко Александр Александрович**
Действителен с 27.02.2023 по 22.05.2024

Е.В. Киселева, т. 688-099